令和７年度　水質検査結果

［水　質　基　準　項　目］		基　準　値	浄　水　場　入　口　（原水）											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	℃	6.4	11.9										
1	一般細菌	100個/mL以下	282	213										
2	大腸菌	検出されないこと	49.0	17.0										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.006	0.005										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.10	0.68										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	※	※										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	※	※										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	※										
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	※	※										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	※										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	※										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	※	※										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	※										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	※										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	※										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	※	※										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	※										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.34										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	0.59										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	0.052										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	4.5										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	※	※										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	※	90										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	0.008										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
46	有機物　（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	2.2	1.3										
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.38	7.50										
48	味	異常でないこと	－	－										
49	臭気	異常でないこと	土臭	土臭										
50	色度	5度以下	39.8	10.9										
51	濁度	2度以下	85.3	18.5										
	その他の項目													
	嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	※	6.0										
	総窒素	mg/L	1.165	※										
	総リン	mg/L	0.180	※										
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	※										
	ＢＯＤ	mg/L	0.55	1.06										
	浮遊物質	mg/L	224.0	14.6										
	クリプトスポリジウム	個/10L	※	不検出										
	ジアルジア	個/10L	※	不検出										
備　　考			本表項目中、水温・No 47・49～51の数値は、測定月平均値です。 ※原水については水質基準値は適用されません。											

［水　質　基　準　項　目］		基　準　値	浄　水　場　出　口　（送水）											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	℃	7.2	12.1										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.09	0.60										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	※	※										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	※	<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	0.0										
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	※	0.0023										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	<0.003										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0006										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	※	<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0045										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	<0.003										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	0.0016										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	※	<0.0001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.02										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	<0.03										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	<0.001										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	7.9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	※	※										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	※	70										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	<0.005										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
46	有機物　（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1.1	0.6										
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.36	7.40										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	<1	<1										
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1										
	残留塩素	mg/L	0.48	0.49										
	クリプトスポリジウム	個/20L	※	不検出										
	ジアルジア	個/20L	※	不検出										
	判　　定		適合	適合										
備　　考			本表項目中、水温・No 47～51・残留塩素の数値は、測定月平均値です。											

［水　質　基　準　項　目］		基　準　値	給　　水　　栓　（蛇口）											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	℃	5.4	10.2										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	※	<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	※	0.64										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	※	※										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	※	<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	0.0										
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	※	0.0062										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	0.005										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0011										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	※	<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0111										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	0.0037										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	※	<0.0001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.02										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	<0.03										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	※										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	7.5										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	※	※										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	※	69										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	<0.005										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
46	有機物　（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1.2	0.7										
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.42	7.48										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	<1	<1										
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1										
	残留塩素	mg/L	0.26	0.29										
	判　　定		適合	適合										

備　　考	注意　：　本表記載値は、給水栓7箇所の測定月平均値です。